

焼却灰分析結果（令和元年度）

（単位：mg/l）

区 分		検査月日：9月26日、9月27日	排出基準	備 考
水銀又はその化合物	1号炉	不検出(0.0005未満)	0.005	
	2号炉	不検出(0.0005未満)		
カドミウム又はその化合物	1号炉	不検出(0.003未満)	0.09	
	2号炉	不検出(0.003未満)		
鉛又はその化合物	1号炉	0.15	—	参考判断基準 0.3
	2号炉	0.23		
六価クロム化合物	1号炉	不検出(0.05未満)	1.5	
	2号炉	不検出(0.05未満)		
砒素又はその化合物	1号炉	不検出(0.005未満)	0.3	
	2号炉	不検出(0.005未満)		
アルキル水銀化合物	1号炉	不検出(0.0005未満)	不検出	
	2号炉	不検出(0.0005未満)		
セレン又はその化合物	1号炉	不検出(0.01未満)	0.3	
	2号炉	不検出(0.01未満)		